

**Отчет ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
о выполнении предписания №254/1-1 от 16.10.2015г.
ГУ МЧС России по Республике Коми**

№ п/п	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
1	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ул. Мира, д. 3А)	выполнено
2	В подвальном помещении устроены мастерские и хозяйственные помещения. (ул. Мира, д. 3А)	выполнено
3	Допускается хранение посторонних вещей под лестничным маршем. (ул. Мира, д. 3А)	выполнено
4	Двери, отделяющие лестничные клетки от межэтажных коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (ул. Мира, д. 3А)	выполнено
5	Допускается хранение посторонних вещей под лестничным маршем. (ул. Ленина, д. 16А)	выполнено
6.	Двери, отделяющие лестничные клетки от межэтажных коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (ул. Ленина, д. 16А)	выполнено

Директор ГПОУ «ВНТ»



В.Б. Волок