

**Отчет ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
о выполнении предписания №66/1/1 от 27.03.2015г.
ГУ МЧС России по Республике Коми**

№ п/п	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
Здание учебно-производственных мастерских (ул. Яновского, дом 5)		
1	Помещения мастерских не отделены от помещений учебного корпуса противопожарной преградой 2 типа	выполнено
2	В помещении сварочной мастерской отсутствует система противопожарной защиты (далее АПС)	выполнено
3	Помещение для хранения автомобиля (гаража) не оборудовано АПС	выполнено
4	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, с составлением акта	выполнено
Здание учебного корпуса (ул. Яновского, дом 5)		
5	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, с составлением акта	выполнено
6	Подвальное помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. Подвальное помещение не оборудовано АПС	выполнено
Здание общественно-бытового корпуса (ул. Яновского, дом 5)		
7	Подвальное помещение не оборудовано АПС	выполнено
8	Подвальное помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа	выполнено
9	Помещение спортзала не оборудовано АПС	выполнено
10	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) сцены актового зала, с составлением акта.	выполнено
Здание административно-бытового корпуса (ул. Яновского, дом 5)		
11	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующих актов, не менее 2 раз в год	выполнено
12	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, с составлением акта	выполнено
Общие мероприятия		
13	Не обеспечена своевременная периодичность перезарядки и технического обслуживания огнетушителей	выполнено

Директор ГПОУ «ВПТ»



В.Б. Волок